

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
 CAMPUS I, "Fuga de Gas LP no controlada" en L-123

Comisión Local de Seguridad/Comité Interno de Protección Civil

Datos simulacro de "FUGA DE GAS LP NO CONTROLADA" realizado el 22 de Octubre 2019

	TIEMPO GENERAL DE EVACUACIÓN	NUMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPARÓN	NUMERO DE PERSONAS QUE NO PARTICIPARÓN	INCIDENTES REALES	SISTEMA DE ALERTA CON SILBATO SE ENCUENTRA INSTALADO Y EN OPERACIÓN	OBSERVACIONES
Campus I						
EDIFICIO L-1	06:00"	170	16	0	SI	El punto más lejano al área de riesgo fue el estacionamiento de C-I, donde se evacuó a la población en un tiempo total de aproximadamente 7 minutos
EDIFICIO L-2	07:00"	163	10	0	SI	
BIBLIOTECA	05:00"	300	5	0	SI	
AUTOCUIDADO	06:00"	13	0	0	SI	
EDIFICIO A-1	05:00"	244	2	0	SI	
EDIFICIO A-2	07:00"	110	3	0	SI	
Sub-total Campus I		1,000	36	0		

Resumen Simulacro Fuga de Gas LP 22 de octubre del 2019

<p>1 Nombre de la entidad o Dependencia: 2 Nombre de la persona que envía la información: 3 Cargo de la Persona que envía la Información: 4 Número de Personas que participan: 5 Número de persona que no participaron: 6 Incidentes Reales (Si/No) especificar: 7 Observaciones:</p>	<p>Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Mtra. Ernestina Morales Ledesma Coordinación de Seguridad y Atención a la comunidad 1000 36 0</p> <p>a) Se sugiere al menos un mes de anticipación para difundir el simulacro. b) Se tenía previsto evacuar solamente a edificios de laboratorios L-1, L-2, biblioteca y área de Universidad Promotora de Salud, pero se unieron los edificios de A1 y A2 en la evacuación. c) Establecer sistema de comunicación local entre brigadistas. d) Faltó control de entradas, salidas peatonales y vehiculares de la comunidad a la Facultad. e) Se recomienda que en el estacionamiento no se muevan los autos, cuando este replegada la población.</p>
--	---